

Vergaderjaar 2012–2013

32 757

Bouwbesluit 2012

Nr. 54

**GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN TER
VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51**

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- onderzoeken van RIVM en BBA hebben aangetoond dat meer dan de helft van alle ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen niet voldoet aan de wettelijke eisen;
- de regering met partijen uit de bouwsector vrijwillige afspraken heeft gemaakt om door middel van de zogenaamde KopStaartaanpak de kwaliteit van de ventilatie te verbeteren;
- een gecertificeerde beproeving van de ventilatievoorziening onderdeel is van de KopStaartaanpak;
- deze beproeving niet als eis is opgenomen in het Bouwbesluit 2012;
- hierdoor de gecertificeerde beproeving niet kan worden afgedwongen;

verzoekt de regering om, een gecertificeerde beproeving van de ventilatievoorziening voor te schrijven bij de eerstkomende herziening van het Bouwbesluit 2012, tenzij de sector zelf een sluitende aanpak heeft gerealiseerd voor alle installateurs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen